OMNIA S 3.2

Bombas Aerotérmicas para Climatización (Calor/Frio) y generación de ACS (Agua Caliente Sanitaria)

Datos solicitud subvención

MÓDELOS	OMNIA S 3.2 4	OMNIA S 3.2 6	OMNIA S 3.2 8	OMNIA S 3.2 10	OMNIA S 3.2 12	OMNIA S 3.2 14	OMNIA S 3.2 16	OMNIA S 3.2 16T
TECNOLOGÍA	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia	Aerotermia
FABRICANTE/ MARCA	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli	Ferroli
Potencia de la instalación de generación (kW)	4,2	6,35	8,4	10	12,1	14,5	15,9	15,9
Energia anual estimada producida por la instalación (kWh)	11208	12372	16262	17270	22451	24435	26406	26453
Potencia de la instalación de generación de calefacción (kW)	4,2	6,35	8,4	10	12,1	14,5	15,9	15,9
Energia anual estimada producida en calefacción (kWh)	7472	8248	10841	11513	14967	16290	17604	17635
Rendimiento SPF en calefacción	6,52	6,63	6,99	7,12	6,53	6,63	6,33	6,33
Potencia de la instalación de generación de refrigeración (kW)	4,7	6,5	7,45	8,2	11,5	12,4	14	14
Energia anual estimada producida en refrigeración (kWh)	3736	4124	5421	5757	7484	8145	8802	8818
Rendimiento SPF en refrigeración	4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,69	4,67
Potencia de la instalación de generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) (kW)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Energia anual estimada producida en ACS (kWh)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Rendimiento SPF en ACS	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Documentos a aportar	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica	ERP Book Ficha Técnica